



Hoofdkast	B										A					B					C					D				
Subkast	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Contactdoos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Standplaats	3	5	6	##	##	##	2	LEEG	5	6	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	1	4			
230 V*							LEEG	LEEG																						
400 V**							LEEG	LEEG																						

Nog beschikbaar voor de standplaatsen aangesloten op dezelfde (sub)kast
 Rekening houden met gelijkzijdigheid van 55% op de afzonderlijke hoofdkasten
 * Maximaal 3680 W beschikbaar, eigen zekering per contactdoos van 16 Amp
 ** Maximaal 11040 W beschikbaar, eigen zekering per contactdoos van 16 Amp
 *** Gedeelde zekering, maximaal 50% van beschikbaar W af te nemen door

project **WS Evenementen en markten 2017**
 locatie **Huizen**
 onderwerp **Overzicht elektravoorzieningen Markterordering 2018 - Dinsdagmarkt**

Gemeente Huizen
 Postbus 5 | 1270 AA Huizen
 Graaf Wichman 10 | 1276 KB
 T 14035 | www.huizen.nl

schaal 1:0
 tekenaar NVO
 datum 4-12-2017
 tekeningnummer 1709W14
 blad 3

afdeling
 formaat A3
 controle
 fase DO
 wijziging
 aantal 1